



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Київська
вул. Шевченківська № 73

« 3 » 02 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Алексєв О.В., Верновський В.Т.,
Джоденко А.Г., Дідорєва А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Шевченківське с/с № 73
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО Ø76-10 м, Ø50-1 м, Ø40-3 м, Ø32-6 м

Ø40-18 м (увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-120 м (с/с)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø40-3 м, Ø32-6 м
апарат Ø40-3 м, Ø32-6 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: мешканці с/с № 73

- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ø32-3 м, Ø40-1 м, Ø32-1 м, Ø40-1 м, апарат Ø32-1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; В. М. Шевченко
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; В. М. Шевченко
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; М. Р. Шевченко
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
 $P = 800 \text{ мм в.ст.}$, $P = 10 \text{ мм в.ст.}$, $t = 5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. М. Р. Шевченко

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: М. Р. Шевченко

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Родісьєв О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Александров О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Васильєв С.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Дубовиков С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Дегтярєв С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Від підпису Відмовився С.І.І. П.В. Шевченко
М.Р. О.Ф. Шевченко
С.А. О.Ю. Шевченко