



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вішніце вул. Антока Листоплага 2
(найменування об'єкта)

«21» 02 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.; Дробенко Ю.Т.;
Доценко В.О.; Діброва С.А.; Димлевий О.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішніце вул. Антока Листоплага 2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 15 м., Ø 89 - 22 м., Ø 76 - 19 м., Ø 50 - 14 м.,
Ø 32 - 8 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 17 м., Ø 25 - 22 м. Стойки: Ø 25 - 140 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крами (пробкові): Ø 32 - 17 см., Ø 25 - 1 см. Крами в квартирах: Ø 20 - 8 см.
муртові з'єднання: Ø 32 - 17 см., Ø 25 - 1 см.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад «VibroGAS»
 - ліквідація виявлених витоків газу: крами (пробкові): Ø 32 - 3 см.
кострайки: Ø 32 - 6 см. мурта: Ø 32 - 1 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Гарбування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Лігнородський АС
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю
(прізвище, ініціали)

Василюк В.І
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т
(прізвище, ініціали)

Дарченко В.О
(прізвище, ініціали)

Лігнорова С.А
(прізвище, ініціали)

Лимаренко О.І
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зір підпису вживається

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. тех. [Signature]
М.р. [Signature]
Спецад [Signature]

Лисенко Р.В
Лігнородський Т.С.
Алексєєв О.Ю