



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Волочиск  
вул. Д. Галицького 16

« 2 » 02 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Мікало ВО, Миколаєв ГМ  
Мердасов ВМ  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Д. Галицького 16  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-20 м, Ø 32-5 м, Ø 20-1 м

Ø 32-12 м, Ø 20-8 м  
Ø 20-88 м (сильові)  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім Ø 32-1 м, Ø 20-8 м, Ø 20-1 м  
крім Ø 32-1 м, Ø 20-8 м  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Микало ВО, Миколаєв ГМ  
Мердасов ВМ
- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø 32-1 м, Ø 20-1 м,  
Ø 20-2 м, Миколаєв ГМ

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; Відревка
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Відревка
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змачування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Вимоса
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  
 $P = 800 \text{ мм в ст. р.} = 10 \text{ мм в ст. р.}, t = 17^\circ \text{C}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктаж

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Порядок

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Родченків О.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Мірошніков В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Мірошніков М.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Кучеренко В.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Лобачук В.П.

(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)