



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ №/б
м. Вінниця вул. Д.Негала №49
(найменування об'єкта)

« 17 » 02 20 25 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Мукленчук О.В.;
Димилевський О.І.; Дробенко Р.Ф.; Карак А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Д.Негала №49
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-25м; ф40-20м; ф25-1м; ф20-5м; ф15-1м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф20-22м; Сто.екв.; ф20-80м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Коридор (пробкові): ф25-1м; ф20-8м; ф15-1м.
Муртові з'єднання: ф25-1м; ф20-8м; ф15-1м.
Кран в квартирах: ф15-3м (пробкові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад VibraGAS
- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: ф25-1м; ф20-3м; Котельня: ф25-1м; ф20-1м; Мурта: ф25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'єктивності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; переврено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Переврено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Карбування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїно В.В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Лавричук В.А.
(прізвище, ініціали)

Муркешук О.В.
(прізвище, ініціали)

Димельвіч О.У.
(прізвище, ініціали)

Дробенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

Качок А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Тришова Віт. Іванович _____

Сел. інженер
селищний
селищсар

[Signature]
(прізвище, ініціали)

Москаленко Р.В.
Чуїно В.В.
Качок А.А.
(підпис)