



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«17» Ок 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

ж/б
м. Вінниця вул. Д. Негаєв 153⁹
(найменування об'єкта)

«17» Ок 2025 р.

Бригада у складі *Алексеєв О.Ю., Веселовський В.Г., Поніків О.Б.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця вул. Д. Негаєв 153⁹*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 32-12ш, φ 25-14ш, φ 20-36ш*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20-5ш

Столи: φ 20-50ш.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (робочі): φ 25-1ш, φ 20-3ш, Муфти з редуктором: φ 25-1ш, φ 20-3ш.

Крани отвартих: φ 15-4ш.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим
методом або мильною емульсією; *пневад, смісна емульсія та*
Vibra GAS

- ліквідація виявлених витоків газу; *Кран: φ 20-1ш, Конгратіка: φ 20-5ш,*

Муфта: φ 20-2ш

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
 - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
 - розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
 - перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
 - випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено по робочому тиску
 - дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
 - інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристріями та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Разбуженный изографом

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Yuriko B.B.



Члени бригади

Алексеев О.Ю.

(підпис)

Веселовський В.І. (прізвище, ініціали)

підпис

Плохих О.Б. (прізвище, ініціали)

(пункт)

(прізвище, ініціали)

61

(прізвище, ініціали)

100

Суслів
(прізвище, ініціали)

1000

(прізвище, ініціали)

Индии

(прізвище, ім'я, п'юдноччя)

(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Олійник Р.В. 

(прізвище, ініціали)

(підпись)