



ЗАТВЕРДЖЕНО

АКТ «18» 02 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжиче вул. Д.Мечая 67
(найменування об'єкта)

«18» 02 2025 р.

Бригада у складі Дарко В.О.; Явчук В.А.; Курчов А.В.;
Ліценко В.О.; Глохих О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиче вул. Д.Мечая 67
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 38 м., Ø 20 - 25 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стояки: Ø 20 - 72 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краки (пробкові): Ø 20 - 6шт. краки в квартирах: Ø 15 - 3шт
муртові з'єднання: Ø 20 - 6шт.

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія та прилад «Vibro GAS»
 - ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø 20 - 2шт
конструкційні: Ø 20 - 3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виповнено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Варбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Лідероградський А.С.
(прізвище, ініціали)

Доучко В.О.
(прізвище, ініціали)

Малчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Ліщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

Ліохіх О.Б.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відповідальних.

Світлана (прізвище, ініціали) Ліохіх О.Б. (підпис)
майстер Лідероградський А.С.
слюсар Ліохіх О.Б.