



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«18» 02 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Матлобий будинок
м. Віжиче вул. Замостякська 25
(найменування об'єкта)

«18» 02 2025 р.
Бригада у складі Матвійчук А.В.; Мустілон В.М.; Рашащук О.Р.
Лук'яничук А.В.; Дзюбенко Р.Ю.; Кавок А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиче вул. Замостякська 25
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø125-3м, Ø89-29м, Ø76-14м,
Ø50-5м, Ø32-2м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-9м, Ø40-14м, Ø32-22м.
Сталі: Ø25-250м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): Ø50-3шт, Ø40-6шт, Ø32-8шт краї в вартирах Ø20-3шт
муфта з'єднання: Ø50-3шт, Ø40-6шт, Ø32-8шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія
та прилад «VibroGAS»

- ліквідація виявлених витоків газу: краї (пробкові): Ø40-3шт, Ø32-1шт
контрайми: Ø50-2шт, Ø40-1шт, Ø32-2шт. муфта: Ø40-1шт, Ø32-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Формування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Гідрогродувський А.С.
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

Мустіх В.М.
(прізвище, ініціали)

Гончарук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Лук'ячук О.В.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

Кавок А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ткачук В.С.М.

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)