



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вірменськ
в.м. Зеленоградська 30

«19» 02 2025 р.
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Гванчук В.К., Купцов В.В., Місиряко В.О.,
Мейвільчук В., Мерсішєв В.К.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті
в.м. Зеленоградська 30
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-17м, φ86-7м, φ50-18м, φ40-35м,
φ25-20м, φ20-12м.

φ25-6м, φ25-120м-столки
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

уради φ40-1мм, φ25-11мм, φ20-1мм, φ20-1мм (46шт)
мергата φ40-1мм, φ25-11мм, φ20-1мм
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: Кресенєра В.С., Шкодоєв,
Миквєєв С.С., Седєв В.С.

- ліквідація виявлених витоків газу: МІЗ φ25-5мм, мергата φ25-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено в асбесті
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
неу робочий час
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: корсару в себе шизофренія

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

<u>Роджесев О.Ф</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Товарець В.А</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Серебряков А.В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Клименко В.О</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Мартиненко А.В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Муромцев Н.В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису відповідно

<u>ст. м.ч. майстер шоссар</u> (прізвище, ініціали)	<u>Москаленко Р.В</u> <u>Бордигин О.Ф</u> <u>Жаботин В.А</u> (підпис)
--	--