



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. Віленська
вул. Замосейська 39

«19» 02 2023 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Александров О.В., Веселовський В.Т.
Дробовий Ю.Т. Діброва
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Замосейська 39
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 36 м, Ø40 - 2 м, Ø32 - 5 м

Ø32 - 10 м, Ø25 - 8 м (своєчас)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

краса Ø32 - 6 м, Ø20 - 5 м (квартале)
мертва Ø32 - 6 м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: краса V. P. V. O. P. S.
мертва V. P. V. O. P. S.
 - ліквідація виявлених витоків газу: краса Ø32 - 1 м, к/г Ø32 - 6 м,
мертва Ø32 - 6 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; В наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Використано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
не проводились
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відсутність газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Родченків О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Александров О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Васильович В.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дядченко В.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Добровє С.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віршово пр. Київська (м. Ізмаїл)

<u>Сит. І.М.</u> майстер <u>Ситов</u>	<u>Москаленко Р.В.</u> Зоричук О.Ф. <u>Александров О.В.</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)