

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Миколаїв
в.д. Д. Миколаївського 17

«6» Бл 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Звонич ЄМ, Кардов МЗ
Миренко ВО, Шевченко МЗ, Мерсітська ВМ.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті в.д. Д. Миколаївського 17
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-50 мм, Ø50-12 мм, Ø32-2 мм,
Ø20-6 мм, Ø15-2 мм
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-29 мм, Ø20-11 мм, Ø15-2 мм
Ø20-26 мм. - соревне

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
мрам Ø32-3 мм, Ø20-12 мм, Ø18-3 мм, Ø15-3 мм (4 варт)
метал Ø32-3 мм, Ø20-12 мм, Ø15-3 мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: примієд. 10000 год
емільсія есеуносе
 - ліквідація виявлених витоків газу: мрам Ø32-3 мм, Ø20-4 мм, Ø15-2 мм
мр Ø32-2 мм, Ø20-11 мм, Ø15-1 мм, метал Ø20-11 мм,
Ø15-2 мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виможно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевіряємо
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; p=500 мм вод.ст. p=10 мм вод.ст. t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводимо

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: недороблені роботи на газопроводі

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родічев О.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Жуков С.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Метерев А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кірюшко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Масленчук А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Душин В.К.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мирза [Підпис]

(прізвище, ініціали)

(підпис)