



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вільшанське
вул. О. Антонова 7

« 26 » 02 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Майстеру М. Мусійком В.М. Карман
керівнику О.В. Дубошаєв Р.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вільшанське
вул. О. Антонова 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-2м, φ50-32м, φ40, 2м.

φ40-18 м, φ32-20 м (середні)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

арми φ40-2мм
арми φ40-2мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірка - 0,15 мб газ;
мешканці вільшанського
- ліквідація виявлених витоків газу: крає φ40-2мм, 15(2 φ40-1мм)
всього три φ40 (залишок державних фондів)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
без робочого тиску
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. аромедуковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорядується газаробота

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Родикова ОА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Александрович НВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Куренко ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мухомов ВМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Джуринський ДЮ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Касан ВВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Згідно від підпису (старшого майстра)

Ст. інж. Мокшанцев РВ (підпис)
М-р Гордичев ОФ
слюсар Мамвїч Г.В.