



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця вул. Е. Пидусанке
(найменування об'єкта)

« 12 » 05 20 05 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В. Ю.; Луценков В.О.
Дмитрієнко М.В.; Риналук О.Р.; Муртан В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Е. Пидусанке
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 125-35 м; φ 100-25 м; φ 25-3 м; φ 20-9 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20-20 м; Столби: φ 20-90 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: (пробкові) - φ 25-1 м; φ 20-8 м. Муртові: (Екманія):
φ 25-1 м; φ 20-8 м. Крани в квартирах: φ 20-3 м (пробкові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія
та прилад "Інвентас"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 20-2 м; контрпайп: φ 25-1 м;
φ 20-4 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кратко інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Рядування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Мучко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Веселовський В.У.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дмитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Юмашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мустхан В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мухомов В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Черноус Т.П. [Підпис]

(прізвище, ініціали)

(підпис)