

MT
с-
л-



АКТ

про підsumки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Київ
вул. Верхсерая 70 (д. Бабіє)
(найменування об'єкта)

«14» 02 20 25 р.

Бригада у складі Мусікєв ВМ, Кувієвєв ОВ,
Косєв АН, Дєдрєвєв СВ, Дєдрєвєв В О, Кувієвєв ІС
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Верхсерая 70
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-67 см, Ø80-27 см, Ø32-5 см, Ø25-3 см,
Ø20-15 см.

Ø32-23 см, Ø20-28 см
Ø20-30 см (стале)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Красєв-Ø32-5 см, Ø25-3 см, Ø20-19 см, Ø15-1 см, Ø15-12 (Кувієвєв)
Кувієвєв-Ø22-5 см, Ø25-3 см, Ø20-19 см, Ø15-1 см
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу: Красєв Ø32-5 см, Ø20-6 см,
Ø22-5 см, Ø25-3 см, Ø20-8 см, Кувієвєв Ø32-5 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; В. Яковенко
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Васильченко
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неармування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Роджес О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Муромов В.М.
(прізвище, ініціали)

Муромов В.М.
(прізвище, ініціали)

Муромов В.М.
(прізвище, ініціали)

Добров С.М.
(прізвище, ініціали)

Досенко В.О.
(прізвище, ініціали)

Жанко В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Карпов А.П.
(прізвище, ініціали) [Signature]
(підпис)