



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Олега Антонова 10А
(найменування об'єкта)

«26» 02 2025 р.

Бригада у складі Ромашук О.Ф.; Лук'ячук О.В.;
Харко А.А.; Димлевий О.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. О. Антонова 10А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 24м, Ø 50 - 20м, Ø 20 - 3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 40 - 8м, Ø 25 - 12м. Стояки: Ø 25 - 160м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крами (кробкові): Ø 40 - 2шт, Ø 25 - 4шт, Ø 20 - 1шт (муфтові): Ø 20 - 2шт.
муфтові з'єднання: Ø 40 - 2шт, Ø 25 - 4шт, Ø 20 - 3шт крами в квартирах: Ø 20 - 4шт
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад «Vibro GAS»
 - ліквідація виявлених витоків газу: край (кробковий): Ø 40 - 1шт.
кожухайки: Ø 40 - 3шт, Ø 25 - 3шт, Ø 20 - 3шт, муфта: Ø 40 - 1шт, Ø 25 - 1шт, Ø 20 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Рядування газопроводу

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Тігородецький АС
(прізвище, ініціали)

Томашук О.Ф
(прізвище, ініціали)

Лук'ячук О.В
(прізвище, ініціали)

Каток АА
(прізвище, ініціали)

Димитрій О.І
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Розп'яну В.В. [Signature]

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сл. інженер
майстер
Сл. інженер

[Signature] Москалець Р.В.
[Signature] Тігородецький А.С.
[Signature] Димитрій О.І.