

[Signature]
2015 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вербівська
вул. О. Антонова 20

«28» 01 2015 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Олександрович О.Г., Ахмедов О.В.
Васильєвський П.І., Ореховський М.Г., Дегуров С.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. О. Антонова 20
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50-2м, Ф40-22 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ф40-3 м, Ф25-5 м, Ф25-16 м, Ф15-3 м
Ф25-160 м (шпатель)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
сходові Ф40-2 м, Ф15-8 м, Ф15-1 м, Ф15-4 м (шпатель)
сходові Ф40-2 м, Ф15-8 м, Ф15-1 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: визначено відсутності;
лише на витоку газу
- ліквідація виявлених витоків газу: щодо Ф15-1 м, 11/2 Ф25-3 м;
Ф40-1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вільно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вільно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вільно
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
вільно
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вільно

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

<u>Рудніков ОФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Димка Євген ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Алексєєв ОА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Виставський В.І</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Дубовик ВСТ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Дідрова СМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Хомієць Т.О

(прізвище, ініціали)



(підпис)