



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО

м. Вінниця
вул. Є. Недавова 47а

«28» 02 2015 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі Родіончука О., Куд'євське ОВ,
Оходзенко Рад, Каюнта
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала/дей акт у тому, що на об'єкті

вул. Є. Недавова 47а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-3м, Ø69-1м, Ø50-25м.

Ø32-2м, Ø20-2м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-2м, Ø20-2м, Ø15-3м

Ø20-160 м (сервіс)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран Ø 32-2м, Ø 20-8м, Ø 20-3м (квартер)
двері Ø 32-2м, Ø 20-8м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

Прес-алеф Ульбогас!

Лесекма Сеєурос

- ліквідація виявлених витоків газу;

Кран Ø 32-2м, Ø 20-8м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; Всебільше
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; Всебільше
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; Всебільше
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; Невиконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; $\rho = 500 \text{ дин/см}^2, \Delta p = 10 \text{ дин/см}^2, t = 526$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристрійами та апаратами. Всебільше

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: використання газових

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Рябієв ОВ
(прізвище, ініціали)
Родіончука ОВ
(прізвище, ініціали)
Левченко ОВ
(прізвище, ініціали)
Остапчук РВ
(прізвище, ініціали)
Калан ВА
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Левченко ОВ
(підпис)
Рябієв ОВ
(підпис)
Остапчук РВ
(підпис)
Калан ВА
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гончарук Ольга ОВ.

(прізвище, ініціали)

(підпис)