



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Римшар
бул. Замословська 14
(найменування об'єкта)

«13» 03 2025 р.

Бригада у складі Матвійчук ЛВ, Муєйчак ВК, Карон АА
Ант'юх ОВ, Дробовий А.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті бул. Замословська 14
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-30м, Ø32-9м, Ø25-3м,
Ø20-3м,
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-12м, Ø25-11м, Ø20-3м
Ø25-48м (сховані)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø32, Ø25-3м, Ø20-1м
муфта Ø32-2м, Ø25-3м, Ø20-1м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приміть в обох газ.
емісія емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу: к/г Ø50-1м, к/г Ø32-2м,
к/г Ø25-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; p = 500 мм в.ст., а p = 10 мм в.ст., t = 5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. всього немає

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неодержавлено перекреслено

Випиєано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Родієв О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мельничук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Авдеев М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Драма О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дробачко Р.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кисел А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису встановлено

Стіндасар
Смакстер
Слюсар
[Підпис]
(прізвище, ініціали)

Москаленко Р.В.
Тордієв О.А.
Жаюк А.А.
(підпис)