



"ЗНАННЯ"

« 12 » 03 20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ ^{д/б}
м. Вінниця вул. Брамавська №61
(найменування об'єкта)

« 12 » 03 20 25 р.

Бригада у складі Мателігук А.В., Мухомук О.В.,
Куреров А.В., Дубенко Р.Ю., Ковал А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Брамавська №61
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40-4м; φ 32-35м; φ 20-20м; φ 15-20м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: φ 20-5м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранкові): φ 20-5м; φ 32-2м; Мертвий з'єднання: φ 20-5м; φ 32-2м. Крани в аварійних: φ 20-1м (крановий)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією та приладом "ВібраГАЗ"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 32-1м; φ 20-3м; Контррайка: φ 32-1м; φ 15-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кратко інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Рухавання газопровода

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Моловчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Лукменчук О.В.

(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.

(прізвище, ініціали)

Дробинко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

Кавок А.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зір підпису замовника

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сидітсенко
майстер
спосар

[Підпис] Москаленко Р.В.
[Підпис] Чуїко В.В.
[Підпис] Кавок А.А.