

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
« 19 » 03 20 25 р.

АКТ про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вижницька
вул. К. Макевського 36
(найменування об'єкта)

« 19 » 03 20 25 р.
Бригада у складі Менсєв О.О., Веселовський В. Родіонов С.К.
Джурбенко Ю.Г., Дмитрівський М., Демченко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. К. Макевського 36
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-28 м, φ76-22 м, φ50-43 м,
φ25-3 м, φ20-35 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ25-32 м, φ20-19 м,
φ20-352 м (С/В/С/С/С)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран φ25-7 м, φ20-17 м, φ15-16 см (кварці)
шарфга φ25-7 м, φ20-17 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; всіх газопроводів,
всіх шарфга
- ліквідація виявлених витоків газу; кран φ25-3 см, φ20-6 см,
шарфга φ20-2 см, φ25-2 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всеспомаго
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}$ $d_p = 10 \text{ мм в.ст.}$ $t = 57.6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вредооформлено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необслуговувати газопровід

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Реджисов О.Б.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Андреев О.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Васильченко В.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Феденко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Добров С.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Васильченко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Родченко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа М.П. [Signature]

Сев. Іванов (прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)
Сев. Іванов
Сев. Іванов
Торжук О.Р.
Родченко В.О.