



# АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Каличанська 4  
(найменування об'єкта)

«11» 03 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.  
Дзюбенко Р.Ю.; Дзюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Каличанська 4  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 3 м., Ø 76 - 63 м., Ø 50 - 10 м., Ø 40 - 5 м.,  
Ø 32 - 15 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 48 м. Стяжки: Ø 25 - 200 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø 40 - 5 м., Ø 32 - 13 м., (мурові): Ø 32 - 1 м.

мурові з'єднання: Ø 40 - 5 м., Ø 32 - 14 м. краки в квартирах: Ø 20 - 3 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

- та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; краки (пробкові): Ø 32 - 2 м.,  
кожухайми: Ø 40 - 1 м., Ø 32 - 4 м., Ø 25 - 2 м., Ø 20 - 1 м. мурта: Ø 32 - 1 м.,  
Ø 20 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прайинструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Винесено попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Пуроговичий АС  
(прізвище, ініціали)  
Алексеев О.Ю  
(прізвище, ініціали)  
Веселовської В.І  
(прізвище, ініціали)  
Дзюбенко Р.Ю  
(прізвище, ініціали)  
Дзюбенко Ю.Т  
(прізвище, ініціали)  
Дідрова С.А  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
Василь  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
С.С.  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сус О.В  
(прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_  
(підпис)