



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Келецька 101  
(найменування об'єкта)

«06» 03 20 25 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.І.;  
Дзюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.; Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Келецька 101  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 14м, Ø 50 - 20 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 50 - 6м, Ø 32 - 16м, Ø 25 - 18 м, Ø 15 - 8 м.

Стожки: Ø 25 - 168 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крапи (пробкові): Ø 50 - 2шт, Ø 25 - 8шт, Ø 15 - 2шт. крапи в ввертюрех Ø 20 - 3шт  
лифтові з'єднання: Ø 50 - 2шт, Ø 25 - 8шт, Ø 15 - 2шт.

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
    - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильня емульсія та прилад "Vibro GAS"
    - ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові): Ø 50 - 1шт, Ø 25 - 1шт, Ø 15 - 1шт контрольні: Ø 50 - 1шт, Ø 25 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Лід робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубився газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Лідоросенський А.К.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Миксеев О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Веселовський В.І.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дзюбенко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Діброва С.А.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Димурієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мальованій О.Я.

(прізвище, ініціали)

(підпис)