



03 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця бул. Келецька 86
(найменування об'єкта)

« 03 » 03 2025 р.

Бригада у складі Дзюбенко Р.Ю; Дмитрієнко М.В; Доченко В.О;
Калчук В.А; Кучеров Р.В; Ліценко В.О; Пюхія О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. Келецька 86
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 33 м, Ø 50 - 30 м, Ø 40 - 28 м, Ø 25 - 1 м,
Ø 20 - 2 м, Ø 15 - 2 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 40 - 14 м, Ø 25 - 18 м, Ø 20 - 27 м, Ø 15 - 2 м.

Стояки: Ø 20 - 34 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробові): Ø 40 - 2 м, Ø 25 - 2 м, Ø 20 - 17 м, Ø 15 - 2 м (крюкові): Ø 20 - 1 м.

лифтові з'єднання: Ø 40 - 2 м, Ø 25 - 2 м, Ø 20 - 18 м, Ø 15 - 3 м.

крюки в квартирах: Ø 20 - 15 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад «Vibro GAS»

- ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробові): Ø 40 - 2 м, Ø 20 - 2 м, Ø 15 - 1 м
контраїми: Ø 40 - 2 м, Ø 20 - 5 м, Ø 15 - 1 м лифта: Ø 40 - 3 м, Ø 20 - 1 м,
Ø 15 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Мідгородський А.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Димитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Доженко В.О.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Гончарук В.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Лущенко В.О.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Млохія О.Б.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Куркуня Т.Ю.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Куркуня Т.Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпис)