



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Мікрешинь
вул. Кеєвська 87

«03» 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Андрій Ов, Кесерова Анна В, Дідова С,
Дробинко ОО, Дашурово А.В
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул Кеєвська 87
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø159-5м, Ø125-75м, Ø80-12м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø80-8м, Ø25-48м
Ø25-180м (своєчасно)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø80-6м, Ø25-18м, Ø20-9м (своєчасно)
лише Ø80-6м, Ø25-8м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: всіх газопроводів
визначено електрикою
- ліквідація виявлених витоків газу: край Ø80-6м Ø25-3м, Ø25-8м, ліквідація Ø25-3м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=800 мм в.ст., p=0 мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. надано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: немає порушень

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Руденко О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Алексеев О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Веселовський В.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кривенко В.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Редько С.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Михайленко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Юр. Пилипчук

<u>Смітасяк</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Майстер</u>	<u>Слободанець Р.В.</u>
<u>Смоляр</u>	<u>Кудієв О.Г.</u>
	<u>М.В. Демідюченко</u>