

М+
Н+
Д-
ЕК-

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«20» 03 2025 р.
АКТ

Акт про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вішнєве вул. Київська 2
(найменування об'єкта)

«20» 03 2025 р.

Бригада у складі Мустірок В.М.; Ямачук О.Ф.;
Лук'ячук О.В.; Дробенко Р.Ю
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішнєве вул. Київська 2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-8м, Ø63-25м, Ø50-32м, Ø32-5м,
Ø20-7м, Ø25-1м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-6м, Ø40-23м, Ø32-1м Стояки: Ø25-118м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø40-4шт, Ø32-6шт, Ø25-1шт. (цивільні): Ø20-2шт.
цивільні зєрканка: Ø40-4шт, Ø32-6шт, Ø25-1шт, Ø20-2шт.
краки в сфертирок: Ø20-1шт. (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "VibroSAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу; крак (пробковий): Ø32-3шт контрольні: Ø40-2шт,
Ø32-2шт, Ø25-1шт, Ø20-1шт. муфта: Ø32-2шт, Ø25-1шт.
Заміна з'єдн в з'єдн: Ø32-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; нижче
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм вод. ст.
Тривале тиску p = 20 мм вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Лідеродецький А.С.
(прізвище, ініціали)

Мустілак В.М.
(прізвище, ініціали)

Томашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Лук'єнчук О.В.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ішурко В.П.
(прізвище, ініціали)

