



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ *Ж/Б (гуртожиток)*
м. Вінниця вул. Т. Шевченка №25
(найменування об'єкта)

«*28*» *02* 20*25* р.

Бригада у складі *Алексеев О.Ю.; Званчук В.А.; Кугерев А.В.;*
Калюк А.А.; Дюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця*
вул. Т. Шевченка №25
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ57-10м; φ32-43м; φ25-6м; φ20-29м.*

(увідній газопровід (характеристики г-ду))

1 сталь φ25-10м. + 4 окремих вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ32-1шт; φ25-2шт; φ20-2шт.
Шарові: φ20-1шт. Муфта: 1 шт. φ32-1шт; φ25-2шт; φ20-3шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильова емульсія та прилад "VibraGas"*
- ліквідація виявлених витоків газу: *Кран: φ25-1шт; φ20-1шт; Кофрак: φ25-1шт; муфта: φ25-1шт.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконамо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
- _____
- _____
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. преінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випробування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Кавасур В.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Куреров А.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Калок А.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Дюдаченко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Алексеева Т.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)