



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. К. Пашкевича 34

«19» 03 2025 р.
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Завсук ВМ, Кергоров МВ, Андришко ВО,
Майбейчук АВ, Мусієвич ВМ, Курбанов ОВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. К. Пашкевича 34
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-35 м, Ø50-25 м, Ø20-3 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø50-6 м, Ø32-2 м, Ø25-2 м, Ø15-6 м
Ø25-26 чм (стале)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø50-3 м, Ø25-12 м, Ø20-1 м, Ø15-2 м, Ø15-5 (14 вул.)
мертвоті Ø50-3 м, Ø25-12 м, Ø20-1 м, Ø15-2 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: власнор. випробував,
Мельниченко Євген

- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø50-1 м, Ø25-2 м, 1/2 Ø50-3 м,
Ø25-2 м, Ø15-2 м мертвоті Ø50-2 м, Ø25-1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в усій частині
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всередині
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм вод.ст., P=10 мм вод.ст., T=276
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: немає порушень

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Тордієв О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Валентів К.
(прізвище, ініціали)

Керімов М.А.
(прізвище, ініціали)

Келімов В.О.
(прізвище, ініціали)

Асєєв І.М.
(прізвище, ініціали)

Муратов В.М.
(прізвище, ініціали)

Кур'яков О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Діяльність виконана

Сидімов С.М.
список

Тордієв О.Ф.
список