



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Білицьке вул. Келецька 103
(найменування об'єкта)

«06» 03 2025 р.
Бригада у складі Доушко В.О.; Навчук В.А.; Кучеров А.В.;
Карох А.А.; Міценко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Білицьке вул. Келецька 103
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 10 м, Ø 80 - 46 м, Ø 50 - 2 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 50 - 6 м, Ø 32 - 16 м, Ø 25 - 18 м, Ø 15 - 8 м.

(газопроводи сходових клітишок (характеристики г-ду))
крім (крюкові): Ø 50 - 2 м, Ø 25 - 8 м, Ø 20 - 1 м, Ø 15 - 1 м.
лифтові з'єднання: Ø 50 - 2 м, Ø 25 - 8 м, Ø 20 - 1 м, Ø 15 - 1 м.
крім вивідних: Ø 20 - 6 м (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька шпильце
та прилад «VibroGAS»
 - ліквідація виявлених витоків газу: кожухайми: Ø 50 - 2 м, Ø 25 - 3 м.
лифта: Ø 25 - 2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забруднення газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Гідрогродський А.С.
(прізвище, ініціали)
Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)
Зоскул В.А.
(прізвище, ініціали)
Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)
Каво А.А.
(прізвище, ініціали)
Миченко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Могутський О.В.
(прізвище, ініціали) _____
(підпис)

