



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
Житловий будинок
м. Вінниця вул. Касулька 136
(найменування об'єкта)

«11» 03 2025 р.

Бригада у складі Ліщко В.О.; Помійчук Р.В.; Чусміон Р.М.;
Рюхік О.Б.; Рицьчук О.Р.; Чучинчук О.В.; Когол Д.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Касулька 136

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-27м, Ø76-52м, Ø50-42м, Ø40-79м,
Ø32-58м, Ø25-24м, Ø20-40м, Ø15-29м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стаки: Ø20-460м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Храки (пробкові): Ø50-1мм, Ø25-1мм, Ø20-20мм, Ø15-10мм, (шарнірні): Ø32-1мм.

шарнірні зроблені: Ø50-1мм, Ø32-1мм, Ø25-1мм, Ø20-20мм, Ø15-10мм.

храки в квартирах: Ø20-19мм. (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском пристроям методом або мильною емульсією;

шарнірні зроблені
та пристрій "Vibro GAS"

- ліквідація виявленіх витоків газу;

хромати: Ø32-1мм, Ø25-1мм, Ø20-8мм, Ø15-4мм шарнірні: Ø25-1мм,
Ø20-6мм, Ø15-2мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; без някості
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. проглянуто

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Винесено попередження:

Майстер ВЕГО

Лініорадський М.
(прізвище, ініціали)

авт.
(підпис)

Члени бригади

Лисенко В.О.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мельник Р.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Лустинюк В.И.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Рибаких О.Б.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Вишнук О.Р.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Лук'янчук О.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Керех А.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Кравченко М.В.

(прізвище, ініціали)



(підпис)