



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО 20/5
м. Вінниця вул. Келіцьке №90
(найменування об'єкта)

«5» 03 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю., Веселовський В.І.
Димитрійко М.В., Рамончук О.Р., Мустипан В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Келіцьке №90
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-55м; Ø20-8м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-12м; Ø20-12м

Стояки: Ø20-264м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Трани: Ø20-1шт; Ø32-2шт (пробки), муфтові
з'єднання: Ø20-1шт; Ø32-2шт. Трани в квартирах
- Ø15-17шт (пробка). (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильне емульсія та
прилад «Vibra GAS»

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: Ø32-1шт; Ø20-4шт;
Контрапінне: Ø20-1шт; муфта: Ø20-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500мм вод. ст.
Піділля тиском P=20мм вод. ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розбурвання газопроводу

Виконано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Чуйко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Тимасов О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Веселовський В.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Димитрієв М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Ромашук О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мурман В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або удовноваженої особи за наявності підтверджуючого документа М.В. Мілик М. Мілик
 (прізвище, ініціали) (підпис)