

М-  
М-  
ДВР-  
П-



### Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО М. Рибаківська  
вул. Шевченка 95  
(найменування об'єкта)

«4» 05 2018 р.

Бригада у складі Мусаїєв В.М., Рибаківська О.Ф.  
Лук'яненко О.В., Дюдовський Р.В., Ковал А.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Шевченка 95  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-2 м, Ø 76-30 м, Ø 80-6 м

(зовнішній газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 50-6 м, Ø 32-1 м, Ø 25-16 м, Ø 15-2 м  
Ø 25-176 м (східниця)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крім Ø 50-2 м, Ø 25-8 м, Ø 15-9 (1/4 вєрт)  
вєрт Ø 50-2 м, Ø 25-8 м, Ø 15-2 м

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: Александр Волков
  - ліквідація виявлених витоків газу: №12 Ø 50-1 м, Ø 25-3 м, Ø 15-1 м вєрті Ø 25-1 м



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: вільно в доступі
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм в.ст. ΔP=200 мм в.ст. t=5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попередження газозабезпечення

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Рудківський О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Курчаків В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Романчук О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Курчаків О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дробинський Р.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кавецький В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Курчаків В.С.  
(прізвище, ініціали)

