

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

[Signature]
2015 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вербівська
вул. О. Антонова 20
(найменування об'єкта)

« 28 » 01 2015 р.

Бригада у складі *Олександровий О.Г., Ахмедов О.В.,*
Васильєвський В.І., Дроздовський Ю.Г., Деревко С.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. О. Антонова 20
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ф40-2м, Ф40-22 м*

Ф40-2 м, Ф22-3 м, Ф15-1 м, Ф15-3 м
Ф15-160 м (сховище)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

у с.м. Ф40-2 м, Ф15-8 м, Ф15-1 м, Ф15-4 м (сховище)
сховища Ф40-2 м, Ф15-8 м, Ф15-1 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *всередині та зовні*

- ліквідація виявлених витоків газу: *у с.м. Ф15-4 м, Ф22-3 м, Ф40-1 м*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Валицько
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Валюсевич
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Валерій
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Від роботи не працює
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Володимир

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

- | | |
|---|-----------------------------|
| <u>Руднів О.А.</u>
(прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u>
(підпис) |
| <u>Валіцько О.В.</u>
(прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u>
(підпис) |
| <u>Валюсевич О.А.</u>
(прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u>
(підпис) |
| <u>Валюсевич В.І.</u>
(прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u>
(підпис) |
| <u>Валерій В.В.</u>
(прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u>
(підпис) |
| <u>Валюсевич С.М.</u>
(прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u>
(підпис) |
| _____
(прізвище, ініціали) | _____
(підпис) |
| _____
(прізвище, ініціали) | _____
(підпис) |
| _____
(прізвище, ініціали) | _____
(підпис) |
| _____
(прізвище, ініціали) | _____
(підпис) |

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Лохмідь Т.О.
(прізвище, ініціали)

