



ЗАТВЕРДЖЕНО

02 20 25 p.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

*ж/б
м. Вінниця буд. О. Дяголова № 3*

(найменування об'єкта)

« 25 » 02 20 25 р.

Бригада у складі *Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.У.; Чанук В.Н.
Лукомський О.В.; Романчук О.Р.*
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця
буд. О. Дяголова № 3*
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ100-81м, φ76-84м, φ25-6м, φ20-18м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ25-18м, φ20-24м, Голка φ20-360м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крани (пробкові): φ20-18м, φ25-3м. Муфтові з'єднання: φ20-18м
φ25-3м. Крани в'євтартирах: φ15-11м.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *шланка емульсією
та пристрій VIBRAGAS*

- ліквідація виявлених витоків газу; *Кран: φ20-7м, Контроль: φ20-11м,
φ25-3м. Муфта: φ20+6м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпека
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. інструктувано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Ремонт газопровода

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Лукіко В.В.
(прізвище, ініціали)
Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.У.
(прізвище, ініціали)
Калугин В.А.
(прізвище, ініціали)
Лукіменус О.В.
(прізвище, ініціали)
Кімашук О.Р.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Лукіко
(підпис)
Васильєв
(підпис)
Веселов
(підпис)
Калугин
(підпис)
Лукіменус
(підпис)
Кімашук
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відмовився

(прізвище, ініціали) См. інш. (підпис) Посланець Р.В.
майстер Лукіко В.В.
Смєсач Алексєєв О.Ю.