



Акт
про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця вул. Антонова №46
(найменування об'єкта)

«25» 02 2025 р.
Бригада у складі Дмитрієнко М.В., Дрюбенко Р.Ю., Діброва С.А.,
Доценко В.О., Матвієв А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. О. Антонова №46
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-26м; φ76-2м; φ50-26м; φ32-6м; φ20-14м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ25-18м; φ20-24м;
Стойки: φ20-360м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ20-19м; φ25-3м. Муфтові з'єднання: φ20-19м
φ25-3м. Крани в кінцях: φ15-3м. (пробкові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:






- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: малема емульсія
та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ20-7м, Ремфгайка: φ25-3м.
φ20-10м. Муфта: φ25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорєано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено кд робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. крїєктруктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Гарбування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
Члени бригади	<u>Дмитренко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Дядюченко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Матвїчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від прїзвищ встановлено.

<u>Ст. інженер</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Спеціаліст</u>	<u>Слюсаренко Р.В.</u>
<u>Сенюк С.В.</u>	<u>Чуїко В.В.</u>
<u>Матвїчук А.В.</u>	