

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
20 25 р.

Акт про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжице пров. Карєрний 3
(найменування об'єкта)

« 14 » 03 20 25 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю; Веселовський В.І; Дзюбенко Ю.Т;
Диброва С.А; Дмитрієнко М.В; Доченко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице пров. Карєрний 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 60 м, Ø 50 - 40 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 50 - 12 м, Ø 32 - 2 м, Ø 15 - 2 м, Ø 15 - 16 м
Ø 25 - 35 м (100 м)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краса Ø 50 - 4 м, Ø 25 - 16 м, Ø 15 - 4 м, Ø 15 - 6 м (100 м)
середня Ø 50 - 4 м, Ø 25 - 16 м, Ø 15 - 4 м

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладним методом або мильною емульсією: на місці. Витоків немає;
 - ліквідація виявлених витоків газу: на місці Ø 50 - 1 м, Ø 15 - 4 м, Ø 15 - 6 м, середня Ø 50 - 1 м, Ø 15 - 3 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Відсутньо
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Відсутньо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Не перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; p=800 мм в.ст. д.р. 10 мм в.ст. T=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктаж відсутній

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Необхідно передати в газифікаційну службу (через ІЗГ) кодифіковані газопроводи

Випиано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідрогазовий А.С.
(прізвище, ініціали)
Михеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.З.
(прізвище, ініціали)
Дзуденко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)
Дідрова С.А.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)
Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Юстержак О.В.
(прізвище, ініціали) [Підпис]
(підпис)