



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. І. Підгорного 53
(найменування об'єкта)

« 14 » 03 2025 р.

Бригада у складі Званиця В.А., Кучеров М.,
Кучеренко В.В., Мельничук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. І. Підгорного 53
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-Чм, Ø50-20м, Ø50-1Чм,
Ø25-7м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø25-60м (солома)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
керем Ø25-7м, Ø15-3м (сварка)
керем Ø25-7м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: керем Ø76-Чм, Ø50-20м, Ø50-1Чм, Ø25-7м
 - ліквідація виявлених витоків газу: керем Ø25-7м, керем Ø25-3м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=860 мм.вс, ар 20 мм вс, T=576
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструкція вручена

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: всодержиме газопроводу

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Тургородський А.С.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Василь В.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кучеров П.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Ліщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мамбіянов А.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віо піршиу Вадовичевсь

См. інструкція
всодержиме
газопроводу

(прізвище, ініціали)

(підпис)

[Signature]

Москаленко Р.В.
Тургородський А.С.
Мамбіянов А.В.