



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця вул. Т. Шевченка №2
(найменування об'єкта)

«10» 03 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Н.; Веселовський В.І.;
Дмитрієв М.В.; Рибалуча О.Р.; Муртан В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Т. Шевченка №2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-3м; φ76-37; φ57-18м;
φ40-17; φ32-12м; φ20-23м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ32-18; φ20-20м
Стелери: φ20-396м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран (крюкові): φ32-3шт.; φ20-18шт. Муртові, ведмачні: φ32-3шт.
φ20-18шт. Кран обварювач: φ15-15шт (крюкові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibra GMS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ20-3шт; дощорізка: φ32-1шт;
φ20-8шт. Муртові: φ20-3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Надіння тиску ΔP=20 мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розривання газопроводів

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Александр О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Веселовський В.У.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дмитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ромашук О.Р.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Муртан В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або удовноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Григорів М.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)