



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця, вул. Т. Дзюби №4
(найменування об'єкта)

« 10 » 03 20 25 р.

Бригада у складі Міценко В.О., Вангур В.А., Дзюбенко Н.Т.,
Ріброва С.А., Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Т. Дзюби №4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 76-6м$; $\phi 57-38м$; $\phi 40-11м$; $\phi 25-1м$; $\phi 20-6м$.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 32-6м$; $\phi 25-6м$; $\phi 20-12м$.
Стоєлки: $\phi 20-264м$.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): $\phi 32-1м$; $\phi 25-2м$; $\phi 20-11м$;
Муфтові з'єднання: $\phi 32-1м$; $\phi 25-2м$; $\phi 20-11м$;
Крани в б'єкетирах: $\phi 15-2м$. (пробкові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад Vibra 63
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: $\phi 32-1м$; $\phi 25-2м$; $\phi 20-11м$;
Конфронтаж: $\phi 25-2м$; $\phi 20-11м$; Муфта: $\phi 25-2м$.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Надіння тиску ΔP=20 мм. в.в. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розривання газопровода

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чушко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Луценко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Уманець В.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Доученко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або удовноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ву підпису вживається.

Міністер
смастер
селюсар

[Підпис] (підпис)
Слободанує Р.В.
Чушко В.В.
Доученко В.О.