

М+
Н-
ект
П-



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ №15
м. Вінниця вул. М. Грушевського №20
(найменування об'єкта)

« 10 » 03 20 25 р.

Бригада у складі Матвіюк А.В., Меремук О.В., Кусєров А.В.,
Дробенко Р.Ю., Кайок А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. М. Грушевського №20
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-3м; ф40-6м; ф32-4м; ф25-10м; ф20-6м.
ф15-3м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремлі вводи
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (крючкові): ф32-1м; ф25-1м;
Муфтові з'єднання: ф32-1м; ф25-1м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад, Воба GAS
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф20-1м; Крестовина: ф25-1м; ф32-1м; Муфта: ф32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; з наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кратко інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робування газопроводів

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Мушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Майблінчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Суркенич О.В.

(прізвище, ініціали)

Куратов А.В.

(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

Кавок А.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

Представник замовника або удовноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Рід підпису вживається

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Антоненко
Соловйов

[Підпис]

Мушко В.В.
Кавок А.А.