



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Келецька 134
(найменування об'єкта)

« 11 » 03 2025 р.

Бригада у складі Шимонієнко М.В.; Доченко В.О.;
Кожук В.А.; Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Келецька 134
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76 - 6м, Ø25 - 1м, Ø20 - 2м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25 - 6м, Ø20 - 1м, Ø15 - 3м. Стояки: Ø20 - 52м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробові): Ø20 - 2шт. (кульові): Ø25 - 1шт. краки в вартирях: Ø20 - 3шт.
лифтові з'єднання: Ø25 - 1шт, Ø20 - 2шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

на прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; кожухи: Ø25 - 1шт, Ø20 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Дідоросюцький А.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Димитрієнов М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Доценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Масун Р.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Кучеров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віж підпису В.Муромського.

Стіпаненко
майстер
шлюсок
[Signature]
(підпис)

Дідоросюцький Р.В.
Дідоросюцький А.С.
Кучеров А.В.
[Signature]
(підпис)