



2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжице вул. Є. Кошового 65
(найменування об'єкта)

«28» 03 2025 р.

Бригада у складі Діброва С.А; Дмитрієнко М.В;
Дашко В.О
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице вул. Є. Кошового 65
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 3м, Ø40 - 29м, Ø32 - 8м, Ø25 - 6м.
Ø20 - 7м, Ø15 - 4м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крайні (пробкові): Ø25 - 4м, Ø20 - 2м.
лифтові з'єднання: Ø25 - 4м, Ø20 - 2м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька вуглець
та прилад "VibroGAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: крайні (пробкові): Ø25 - 2м, Ø20 - 2м.
коктрайли: Ø25 - 1м, Ø20 - 2м. шурфа: Ø25 - 1м, Ø20 - 2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тигиродський АС
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Діброва С.А
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Димитрієв М.В
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Даренко В.О
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біда підпису Біда підпису

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.В. Коваленко
С.П.
С.П.

[підпис]
А.С. Тигиродський
С.А. Діброва