



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Ал. Заболотного 5  
(найменування об'єкта)

« 03 » 04 20 25 р.

Бригада у складі Димитрієнко М.В.; Доченко В.О.;  
Кучеров А.В.; Міщенко В.О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Ал. Заболотного 5  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-10м;  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ57-2м; φ32-7м; φ25-7м;  
Стожки: φ20-100м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранкові): φ25-3м; φ20-1м.  
Муфтові з'єднання: φ25-3м; φ20-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
на приладі Vibro GAS
  - ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ50-2м; Ремонтника; φ25-1м  
φ20-1м; φ50-1м. Муфта: φ50-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; високою
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: виробування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Лігнородчук А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Дикстрійко М.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Личенко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

Бег Міхалюк  
С. Пн.  
М. С.

(підпис)  
Битюк  
В.Ф. Миславський  
В.С. Лігнородчук  
В.О. Кошар