

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Боканівська
вул. Архітектора Артемюка 71
(найменування об'єкта)

« 9 » 09 2025 р.

Бригада у складі Дзюбляко Р.О., Косонок Р.К.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Архітектора Артемюка 71
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-3 м, Ø 40-18 м, Ø 32-6 м,
Ø 25-5 м, Ø 20-3 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Коридор Ø 32-1 м, Ø 25-5 м, Ø 20-1 м
шурота Ø 32-1 м, Ø 25-5 м, Ø 20-1 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад «Вабодогас»
Мельніска Євгенівна

- ліквідація виявлених витоків газу: КР Ø 32-1 м, Ø 25-1 м, Ø 20-1 м
КР Ø 32-1 м, Ø 25-1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. в процесі виконання

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необслуговуване газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Роджковський С.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Дришляк Р.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Маслов В.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Степанов С.В. (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
Р.В. Дришляк
С.Ф. Роджковський