



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вишневе вул. Л. Кривого 33
(найменування об'єкта)

« 03 » 04 20 25 р.

Бригада у складі Лукенчук О.В.; Дзюбенко Р.Ю;
Кавок А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вишневе вул. Л. Кривого 33
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-4ш; φ57-29ш; φ40-14ш; φ32-31ш; φ25-13ш.
φ20-4ш.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ25-45ш.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (сварки): φ25-6ш.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
 - та прилад "Vibro GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу; Витоків відсутні

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; високою
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____
Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Ліпородечкий АС
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Лук'яненко ОВ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дубченко РЮ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Корюк АП
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Біда Миколай (прізвище, ініціали) Біда Миколай (підпис)
с.п.в.п. Біда Миколай
с.п.в.п. Біда Миколай