



Підтверджено" 04 2025 р.

### Акт

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця  
вул. Варшавська 24  
(найменування об'єкта)

« 4 » 04 2025 р.

Бригада у складі Мухоморов ВМ, Кавок АА  
Дзюбенко РЮ  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Варшавська 24  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: тр.  $\varnothing$  25-5 м,  $\varnothing$  20-8 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крім  $\varnothing$  20-2 м,  $\varnothing$  15-1 м  
шуртів  $\varnothing$  20-2 м,  $\varnothing$  15-1 м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; власноручно перевірено
  - ліквідація виявлених витоків газу; К/2  $\varnothing$  32-1 м,  $\varnothing$  20-1 м,  $\varnothing$  15-1 м, шуртів  $\varnothing$  20-1 м,  $\varnothing$  15-1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вільно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вільно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; неу роб чесь тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. крім сервісу

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: доопрацювати газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Родиків О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Курман В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Шчеп А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Джоданов Р.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

Сарганов (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)  
С. П. Кошляков  
М. П. Гордієв  
С. П. Крюков