



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. В.Овшановського 14
(найменування об'єкта)

« 7 » 04 2025 р.

Бригада у складі Димитров С. І Васеловський В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. В.Овшановського 14
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 19м; φ 40 - 9м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 40 - 4м; φ 32 - 3м; φ 25 - 2м; φ 15 - 3м;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. проводів: φ 50 - 1шб; кр. φ 20 - 4шб; кр. φ 15 - 1шб
мудрові: з'єднаня; φ 50 - 1шб; φ 20 - 4шб; φ 15 - 1шб; φ 25 - 2шб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
за приладом «VibroGAS»
- ліквідація виявлених витоків газу: розгорянка φ 25 - 1шб;
крім φ 20 - 1шб.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Коваленко А.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Димченко О.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Вєдєвський В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Від [Підпис]
[Підпис]
[Підпис]

Бірюковський
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]

[Підпис]
(підпис)