



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ М. Вішній
_____ вул. В.Османовського 17
(найменування об'єкта)

« 7 » 04 2025 р.
Бригада у складі _____ Дашкевич О.І. ; Веселівський
_____ (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті М. Вішній
_____ вул. В.Османовського 17
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 13 м ; φ 40 - 12 м ;
_____ (увідний газопровід (характеристики г-ду))

ор φ 40 - 11 м ; ор φ 20 - 6 м
_____ (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

требові φ 50 - 1 мб ; φ 25 - 1 мб ; φ 20 - 3 мб ; вварений φ 20 - 1 мб
мурові з'єднаня: φ 50 - 1 мб ; φ 40 - 3 мб ; φ 25 - 1 мб ; φ 20 - 3 мб
_____ (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
_____ на прилад Віктор 213
 - ліквідація виявлених витоків газу; мурові з'єднаня φ 20 - 3 мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Коваленко М.П.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Димченко О.І.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Васильченко В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Буд
підпису
с.п.п.
с.п.п.

Білий Василь
Р.В. Москаленко
В.М. Коваленко
О.Т. Димченко

(підпис)
[Signature]