



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 09 » 20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Бобровиця
вул. В. Олександрівського 20
(найменування об'єкта)

« 1 » 09 20 25 р.

Бригада у складі Романчук О.А. Дригальська Н.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. В. Олександрівського 20
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50-33 м, φ40-9 м, φ25-4 м,
φ20-6 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

отреші входи
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї φ25-3 м, φ20-4 м
ліквідація φ25-3 м, φ20-4 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; визначення та ліквідація витоків газу
 - ліквідація виявлених витоків газу; визначення та ліквідація витоків газу

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Відсутньо
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Відсутньо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Результат: пр. тиском в.с. t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попереду вент. газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родісєв О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Решетєв О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кер. бригади О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Сіренко (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
сі. ін. О.В. Решетєв
м.р. О.Ф. Кордєв

О.Ф. Решетєв