



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця бул. В. Сталіновського №8
(найменування об'єкта)

« 7 » 04 20 25 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Діброва С.А.; Кусеров А.В.
Дробенко Р.Ю.; Калюк І.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. В. Сталіновського №8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-15м; ф40-10м; ф32-5м; ф25-14м; ф20-4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі боби: ф20-8м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф25-4м; ф20-4м.

Муфтові з'єднання: ф25-4м; ф20-4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильова емульсія та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; Крани: ф20-1м; Колонка: ф25-1м; ф20-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Відбування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мурко В.В.
(прізвище, ініціали)

Доученко В.О.
(прізвище, ініціали)

Дідрова С.А.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Дубожило О.
(прізвище, ініціали)

Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Лавець В.В. [Підпис]



(прізвище, ініціали)

(підпис)