



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вікниця

вул. В. Суса 34
(найменування об'єкта)

« 8 » 04 2025 р.

Бригада у складі Димченко О.І. Веселован В

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікниця

вул. В. Суса 34
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40 - 2 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 40 - 6 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

пробиті: φ 40 - 1 мб

мудра φ 40 - 2 мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

на прилад VibroGAS

- ліквідація виявлених витоків газу; концентрація φ 40 - 1 мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО	<u>Ковальчук М.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Димитров О.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Василенко Р.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	(підпис)
	_____	(підпис)
	_____	(підпис)
	_____	(підпис)
	_____	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Саргсян С. М. (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
М. М. Ковальчук (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
С. П. Димитров (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)