

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 14 » 04 2025 р.  
[Signature]  
[Stamp: ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНИК»]

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Володимир  
вул. Миколаївська 37

« 1 » 04 2025 р.  
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Алексеев О.В., Косаровський В.Т.  
Дзюбенко Ю.Т., Дірова С.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті  
вул. Миколаївська 37  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\varnothing 50-57 \text{ м}$ ,  $\varnothing 32-12 \text{ м}$ ,  $\varnothing 25-1 \text{ м}$ ,  
 $\varnothing 20-7 \text{ м}$ ,  $\varnothing 15-2 \text{ м}$   
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
 $\varnothing 32-33 \text{ м}$ ,  $\varnothing 25-10 \text{ м}$ ,  $\varnothing 20-18 \text{ м}$ ,  $\varnothing 15-5 \text{ м}$ ,  
 $\varnothing 20-26 \text{ см}$  (свердлові)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крім  $\varnothing 25-5 \text{ м}$ ,  $\varnothing 20-16 \text{ м}$ ,  $\varnothing 15-2 \text{ м}$   
свердлові  $\varnothing 25-5 \text{ м}$ ,  $\varnothing 20-16 \text{ м}$ ,  $\varnothing 15-2 \text{ м}$   
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; промаз, мильна емульсія
  - ліквідація виявлених витоків газу; гермет  $\varnothing 20-5 \text{ м}$  кр  $\varnothing 25-3 \text{ м}$ ,  $\varnothing 20-5 \text{ м}$ , мурфак  $\varnothing 25-1 \text{ м}$



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:  
P = 500 мм в.ст., Δ P = Юмпа в.ст., t = 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необорудувати шарнір

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Родіс О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Менсєв О.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Вєсєловський А.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Ходєвєв В.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Вєдєвєв С.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)
_____	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шурмань А.  
(прізвище, ініціали)

